

监理工程师通知单

工程名称: 江苏溧阳时代新能源二期 5.33MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-001

致: 安徽龙脉电力建设有限公司 项目部

抄送: 溧阳乐叶光伏能源有限公司 项目部

主题: 关于现场接地扁铁、角铁原材料质量相关事宜

内容:

今日现场检测你单位所购买的接地扁铁、角铁原材料, 镀锌层厚度不符合相关规范要求, 现场实测镀锌层厚度均为 10.6mm-40.7mm, 根据此情况要求你单位对现场的接地扁铁、角铁原材料退场。待购买合格的材料同时经监理项目部检测合格后方可使用。

项目监理部(章):

总 / 专业监理工程师:

日

期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建