

表 A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZDHF-016

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 FGH01-TZD-016 的监理工程师通知后，已按要求完成了如下工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

已对不合格的铜包钢清除现场，并采购合格的材料

承包单位（章）：

项目经理：

日期：2014 09 19

项目监理机构复查意见：

经复查整改结果符合要求

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：2014 09 19

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。