

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZDHF-017

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 FGH01-TZD-017 的监理工程师通知后，已按要求完成了如下工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、铁塔吊装备对讲机。
- 2、已对铁塔基础浇筑高空作业人员配备安全带。
- 3、风机 3 号和 12 号基坑已放坡。
- 4、35kv 集电线路车辆已配备通行证。

承包单位



项目经理：

日期：

2019年09月19日

项目监理机构复查意见：

经复查整改结果符合要求

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：

2019年09月19日

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。