

SXMX14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: SXMX14-SG01-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM7-JL-004 的监理通知后, 已按要求完成了 通知单上各项 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、项目经理已到达现场全面主持现场工作。
- 2、原进场水泥道路两旁土方已回填分层夯实, 现搅拌机、泵车、洒水车等大型车辆已可以正常通过。后期进行进一步处理。
- 3、钢筋以堆放指定区域, 钢筋加工区地面已硬化。
- 4、试验单位资质已报审。
- 5、施工班组资质已报审。
- 6、新模板已到场并已投入使用。
- 7、临时用电已规范化, 各种电器设备可靠接地, 电缆已穿管。
- 8、现场人员安全防护用品已配备齐全。
- 9、钢筋、模板等进场材料已堆放至指定区域。施工班组人员信息已上报。
- 10、现场已设置吸烟区; 各加工区域划分完成; 标识牌安装完成。
- 11、洒水车已进场进行洒水。

附件:

- 1、钢筋堆放指定区域; 钢筋加工区路面硬化。
- 2、新模板已到场并已投入使用
- 3、临时用电规范化

施工项目部(章):

项目经理: 徐勇

日期: 2019.08.05

监理项目部复查意见:

经复查整改结果符合要求


监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 王


日期: 2019.08.05

注 本表一式 二 份, 由施工项目部填报, 监理项目部一份, 施工项目部存 一 份。

附件一:



附件二：



附件三:

