

A.18 监理工程师通知回复单

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

编号: FGH01-TZDHF-024


致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构:

我方接到编号为 FGH01-TZD-024 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 通知单上各项 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:


- 1、19#风机基础接地焊接已无毛刺、气泡、残留物等问题。

附件: 回复材料

承包单位(章): 
项目经理: 徐勇
日期: 2019年9月30日

项目监理机构审查意见:

经审查符合要求

项目监理机构(章): 
专业监理工程师: 李坤
日期: 2019年9月30日

填报说明:
本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

