

## 监理工程师通知单

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程  
编号：YJBPD-ZH-TZ-001

主送：南京远能电力工程有限公司（单位）

抄送：北园置业沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程（单位）

内容：北园沿江 150 亩经济适用房工程，北园 A 区 3 号配电房设备基础部分钢筋墙板未按照设计图纸要求施工，现要求你单位现场管理人员对上述问题进行整改，限时整改（1 日内），整改后经监理部人员验收合格后方可进行下到工序施工。

见附件：你单位收到通知单，将整改后的问题进行回复监理项目部。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：徐明生

日期：2019.10.24

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位



部分墙板上口钢筋绑扎未到位