

监理工程师通知单

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

编号：YJBPD-ZH-TZ-005

主送：南京远能电力建设有限公司（单位）

抄送：北园置业沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程（单位）

内容：经南京北园 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程监理组检查发现如下问题：

- 1、A 区 1 号地下用户变高压柜宽度与图纸不符，尺寸偏大（潭州施工）
- 2、B 区 1 号配电室高压柜内二次接线不规范（颐和电力施工）

以上两个问题请总包单位监督执行，限期整改，并经居配监理验收合格及时回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

徐明生

日期：2019.10.10

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位

