

监 理 通 知 单

工程名称：温州灵昆面役分布式光伏发电项目

编号：WT-17D-001

致：浙江省工业设备安装集团有限公司

事由：关于面粉厂安全环境问题：

- 1、我方监理现场巡视时发现，面粉公司个别施工人员在屋面女儿墙外侧镂空地方逗留，屋面中部位置女儿墙高度只有 40cm，你方现场没有任何安全警示，该地方存在极大安全隐患，我方多次口头警告仍未采取安全措施。
- 2、面粉混凝土支墩基本已完成吊装，地面混凝土垃圾及生活垃圾散落，面粉厂业主多次督促，严重影响面粉公司环境整洁。

以上问题要求你方收到 2 天内进行整改落实，整改完成后报我方复查！

附：照片三张

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：黄宇明

日 期：2019 年 8 月 16 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份

附件一



附件二



附件三



