

监 理 通 知 单

工程名称: 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号: PXWD-ZHJL-001

致: 西安热工研究院有限公司

事由: 关于大爬山车棚基础相关事宜

内容:

于 7 月 21 日浇筑的大爬山车棚永久基础, 在拆模后发现基础的外观质量太差, 表层收面不光滑, 要求施工单位将基础整改。

在往后浇筑基础施工中, 表层要认真抹面, 光滑度提高, 一次性浇筑到位, 避免二次整改。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 徐耀生

日 期: 2019 年 7 月 27 日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份