

监理工程师通知单

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WQJB-007

致: 山东德晨建筑集团有限公司

主题:

关于施工安全问题

内容:

2019 年 12 月 5 日星期四上午 8 点左右, 2 号仓库内施工人员未进行防火措施, 现场管理人员未监督到位, 就开始进行钢结构加固焊接作业, 幸好发现及时未发生重大安全问题

安全第一, 预防为主, 会议中反复强调防火问题, 现场必须配安全员、灭火器、防火布。此事件应当引以为戒, 加强现场施工人员防火意识, 杜绝此类事件再次发生。

现要求你方对安全问题进行检讨, 施工前上报监理对安全措施进行检查再进行施工。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 孙永强

日

期: 2019.12.05



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建