

监 理 通 知 单

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-001

致: 江苏文正工程有限公司施工项目部

事由: 关于混凝土试块的事宜

内容:

二号屋顶已开始自拌混凝土浇筑,我监理部在现场巡视检查过程中,发现现场未留置试块,现要求立即安排留置试块,同条件养护。

以上问题,限两日内回复。

抄送: 慈溪杭泰光伏发电有限公司

项目监理部(章):

总/专业监理工程师: 

日 期: 2019 年 8 月 16 日

本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。