

监 理 通 知 单

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-002

致: 江苏文正工程有限公司 施工项目部

事由: 关于通讯电缆敷设的事宜

内容:

通信电缆与电力电缆同排敷设,要采取屏蔽保护措施,阻隔电力电缆产生的电气干扰。



以上问题,限两日内回复。

抄送: 慈溪杭泰光伏发电有限公司

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 11 月 21 日



本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。