

监 理 通 知 单

工程名称:福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-004

致: 中磐建设集团有限公司

事由: 关于屋面隔热板、建筑垃圾清离施工存在安全隐患问题事宜。

内容:

我监理部对贵单位屋面隔热板、建筑垃圾清除施工过程中发现, 隔热板和砖块等建筑垃圾清离时集中堆放在屋面一角, 未及时清离屋面, 极易造成屋面承重超荷载, 存在安全隐患和漏水隐患。

以上问题要求贵单位清理搬运时分散堆放, 及时吊离屋面, 避免造成屋面结构破坏, 限期一日内整改完成, 整改完成后报监理部复查。(详见附图)

特此通知、

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 08 月 14 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

附图：

