

监理通知单

工程名称:福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-008

致: 中磐建设集团有限公司

事由: 关于组件划伤质量问题事宜。

内容:

监理部人员对现场巡视检查发现1#综合厂房屋面有三块组件玻璃有划伤情况(条形码: 5568037265100430、 5569037265100653、 5568037265100383), 现要求贵单位对此问题进行整改, 整改完成后报监理部复查(问题详见下页附图)

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019年07月01日



注 本表一式_3_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

下页附图

附图:

