

监理通知回复单

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目


编号: ZPJS-PTDX-20190805001

致常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-001 《关于条形基础浇筑注意事项的事宜》的监理通知后, 已按要求完成了基础模板略微变形, 外观观感较差修复工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、我司已对基础模板进行加固, 并要求混凝土泵车操作员减少冲击力, 已避免基础模板略微变形, 外观观感较差的问题;


附件:




施工项目部(章): 
项目经理: 李金刚
日期: 2019.08.05

监理项目部复查意见:

修复工作已完成, 合格.



监理项目部(章): 
总/专业监理工程师: 杜超
日期: 2019.08.05

注: 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 三 份。