

监理通知回复单

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZPJS-PTDX-20190808001

致常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-002 《关于支架条形基础施工质量的事宜》的监理通知后, 已按要求完成了支架条形基础施工质量修复工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、我司已对浇筑完成后表面及时收光抹平;

2、我司已安排施工人员进行预埋排水管堵塞, 避免混凝土凝固难以疏通;

3、我司已安排施工人员进行混凝土基础养护, 已达到养护周期规范要求, 确保混凝土条形块强度;

附件:



施工项目部 (章):

项目经理: 李金刚

日期: 2019.08.08

监理项目部复查意见:

经复查已整改合格。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 杜志新

日期: 2019.08.08

注: 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。