

监理通知回复单

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目


编号：ZPJS-PTDX-20190825001

致常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-TZD-005 《关于支架安装验收存在质量问题事宜》的监理通知后，已按要求完成了个别檩条紧固件翼形螺母安装紧固不到位，菱形螺母歪斜、缺失塑料卡套工作，现报上，请予以复查。

详细内容：1、我司已对两栋楼的檩条紧固翼形螺母进行自检工作，并对不符合的翼形螺母进行整改，确保所有翼形螺母安装紧固到位，调整菱形螺母歪斜和缺失塑料卡套的质量问题。

附件：



施工项目部：李金明
项目经理：李金明
日期：2019.08.26

监理项目部复查意见：

经复查以按要求整改完成，整改合格。



监理项目部：杜志松
总/专业监理工程师：杜志松
日期：2019.08.27

注：本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。