

监理工程师通知单

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--010

主送：江苏溧阳建设集团有限公司

抄送：环联巨能电力工程设计有限公司

事由：关于组件安装质量事宜

内容： 监理现场巡视发现光伏区组件安装固定螺丝采用一平一弹，现要求你单位采用两平一弹的方式安装，进场组件经检测无任何质量问题，望你单位做好组件安装的安全技术交底，确保工程质量及施工安全，否则因安装的质量问题所造成的一切损失由你单位自行承担并对你单位处以相应的经济考核。

限贵公司尽快落实回复

项目监理机构： (章)

总监理工程师：徐耀奎

日期：2019.12.08

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建