

表 A.0.14 监理工程师通知回复单

工程名称：淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：HN-LYJS-JLHF-007

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方在 10 月 26 日接到监理单位发的 JXM6-ZHJL-007 通知单后，对该通知单提出的施工人员用挖机牵引电缆经过三道直角弯，在发现此不规范操作后，我司立即停止施工，并加强现场管理，采取过弯道必须使用滑轮才能施工。望监理单位领导核实。

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：

2019.10.28

严格按照图纸设计及规范要求施工。确保工程质量。

项目监理机构

总监理工程师

专业监理工程师

日

期：

2019.10.29

填报说明：

本表一式____份，由施工单位填写，施工单位、监理单位各保留一份。



扫描全能王 创建