

表 A.0.14 监理工程师通知回复单

工程名称：淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：HN-LYJS-JLHF-008

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方在 10 月 31 日接到监理单位发的 JXM6-ZHJL-008 通知单后，对该通知单提出的电缆桥架未整改报验就开始敷设电缆的施工。我司在接到通知单后立即安排敷设电缆，并在后面每个区敷设电缆前都会组织验收。望监理单位领导核实。

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：

2019.10.31

严格按照图纸设计规范施工，确保工程质量

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日

期：

2019.10.31

填报说明：

本表一式三份，由施工单位填写，施工单位、监理单位各保留一份。



扫描全能王 创建