

监理工程师通知单

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-001

致：保定爱迪新能源股份有限公司

事由 关于混凝土自拌的事宜

内容

监理现场巡视发现贵方在浇筑混凝土灌注桩过程中使用的混凝土为自拌混凝土，该混凝土所使用的搅拌材料于 8 月 21 号进场至今仍未进行第三方复测。现场所使用混凝土配合比也未委托检测单位进行检测。

我方曾多次提醒须及时进行见证取样，贵方仍未采纳。现要求贵方于 3 个工作日内完成混凝土原材料及配合比送往具备相应检测资料的机构进行见证取样。若未按要求及时进行检测造成的后果由你单位进行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

唐县“十三五”第二批
村级光伏扶贫电站项目
监理项目部

日期：2019 年 8 月 30 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。