

SXMB14: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-001 的监理通知后,已按要求完成了 现场整改已完成,现报上,请予以复查。

详细内容: 1.屋面临边围网高度已整改达到 1.2m 要求。
2.临边安全围网已增加支撑点。

附件:

施工项目部(章):

项目经理: 林道胜

日

期: 2019.7.6

监理项目部复查意见:

已符合要求

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 李金全

日

期: 2019.7.6

注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。

填写、使用说明

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改,施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕,并以书面形式报监理




扫描全能王 创建

屋面临边围网高度已达到 1.2m 要求



临边安全围网已增加支撑点



扫描全能王 创建