

SXMB14: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 荆门万华家居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:
我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-005 的监理通知后, 已按要求完成了 现场整改已完成,
现报上, 请予以复查。

详细内容: 1 檩条拉杆已更换, 与图纸中要求 $\Phi 12$ 一致。详见图-1
2. 箱变基础已做整改, 宽度、长度及深度均符合图纸要求。详见图-2

附件: 图 1
图 2

施工项目部(章):
项目经理: 徐明胜
日期: 2018.9.29

监理项目部复查意见:

已整改符合

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 李发全
日期: 2018.9.29

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 3 份。

填写、使用说明

- (1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。
- (2) 如《监理通知单》所提出内容需整改, 施工项目部应对整改要求在规定时间内整改



扫描全能王 创建

完毕，并以书面材料报监理

图-1




图-2



扫描全能王 创建