

监理通知单

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-TZ-011

致：湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部

事由：关于安全文明施工

内容：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目。我监理部做出以下要求：

- 1、因为天气越来越冷，早晨屋面采钢瓦上面会出现霜冻露水，禁止一切早晨临边作业施工，以防滑落、出现伤亡事故的发生。
- 2、禁止组件安装在搬运中用肩背扛，如发现一次重罚一次。

以上问题会给质量、安全、组件造成影响，造成一切后果由你单位全部负责。以上事项在 24 小时内整改完成，报监理部复查。

监理项目部(章)：

总/监理工程师：

日

期：2011年6月28日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建