

监理通知单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-015

致: 湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

事由: 关于屋面施工存在垃圾、屋面加固焊接问题

内容:

2019 年 11 月 20 日经监理现场检查发现:

1. 1#、4#、活动中心、木片仓屋面存在施工垃圾未清理, 要求屋面垃圾必须及时清理。

2. 2#仓屋面加固焊接处存在焊渣未敲除, 要求焊接完成后必须先将焊渣敲除, 再进行刷漆防腐处理。

以上问题会给质量、安全、组件造成影响, 造成一切后果由你单位全部负责。以上事项在 24 小时内整改完成, 报监理部复查。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2019 年 11 月 20 日



注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建

