

监理通知单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-018

致: 湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

事由: 关于直埋电缆铺设问题

内容:

2019年12月04日经监理现场检查发现:

1、根据相关规范、设计要求,直埋电缆铺设时必须铺砂盖砖,但现场未做相关措施,直接将电缆铺设进入电缆沟。

2、部分区域直埋电缆沟深度达不到设计要求。

以上问题会给施工质量造成影响,造成一切后果由你单位全部负责。以上事项在24小时内整改完成,报监理部复查。



监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2019年12月4日

注: 本表一式3份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建