

监理通知单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-018

致: 湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

事由: 关于木片仓直流电缆铺设安全问题

内容:

2019年12月07日经监理现场检查发现,木片仓至1#箱变即将开始铺设的直流电缆将使用万华厂家的设备电缆桥架,但厂家设备24小时不断电工作,木片仓至1#箱变的电缆敷设时,电缆桥架内厂家的电缆为带电状态,所以要求施工人员在铺设电缆时务必谨慎施工、施工负责人全程监督避免发生安全事故。

以上问题会给施工安全造成影响,造成一切后果由你单位全部负责。以上事项在24小时内整改完成,报监理部复查。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2019年12月7日

注: 本表一式3份,由项目监理机构填写,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建