

SXMB10: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-010

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-010 的监理通知后,已按要求完成了 现场整改已完成,
现报上,请予以复查。

详细内容: 1、现场已按要求配备磅秤,提供配合比料单,提供试块模具,配置水平仪。详见图-1

2、现场搅拌的砼用砂已经更换。

3、现场浇筑圈梁预埋件水平高低已经调整。

附件:



施工项目部(章):
项目经理: 罗道雄
日期: 2019.12.20

监理项目部复查意见:

已整改。



监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 李合军
日期: 2019.12.20

注 本表一式 3 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

