

SXMB12: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-12

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-12 的监理通知后, 已按要求完成了 现场整改已完成, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、图纸要求百叶窗正负标高零 150mm, 后期回填土方时降低回填高度。
2、4#秸秆棚接地扁铁已按要求刷防腐漆。详见图-1

附件:

施工项目部(章): 

项目经理: 朱道胜

日期: 2019.12.28

监理项目部复查意见:

已整改

监理项目部(章): 

总/专业监理工程师: 李金

日期: 2019.12.28

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。

填写、使用说明



扫描全能王 创建

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。

图-1

