

SXMB15: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 荆门万华家居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-15

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-15 的监理通知后, 已按要求完成了 现场整改已完成, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1. 1#秸秆棚、4#秸秆棚、活动中心、木片仓屋面施工垃圾已安排人员清理。
2. 2#秸秆棚屋面加固焊接处已按要求先敲除焊渣在做防腐处理。

附件:

施工项目部(章): 
项目经理: 朱道平
日期: 2019.12.26

监理项目部复查意见:

已整改.


荆门万华家居(二期)
监理项目部(章): 李金
总/专业监理工程师: 李金
日期: 2019.12.26

注 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。



扫描全能王 创建