

SXMB16: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 荆门万华家居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-16

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-16 的监理通知后, 已按要求完成了 现场整改已完成, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、一次仓基础接地已按施工要求打 6 根接地极。

2、1#、2#、3#、4#箱变基础接地已按施工要求打 5 根接地极。

3、一次仓、箱变基础接地环网与接地极已按施工要求增加焊接搭接面积。

附件:



监理项目部复查意见:

已按照要求整改。



注 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 一 份。



扫描全能王 创建