

监理工程师通知单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLTZD-002

致：江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部

抄送：南昌市江泰电力有限公司 项目部

主题：施工质量相关事宜

内容：

我方于 2019 年 10 月 22 日巡视发现，一号厂房屋面 10 月 21 日浇筑的条形基础面层普遍为蜂窝麻面，你部浇筑完成后要及时抹面自检；对于条形基础面层较为粗糙的现象，进行二次抹面，二次抹面材料为砂浆，抹面前需对原面层进行清理，二次抹面后要及时洒水养护，确保基础总体感官度；

附：蜂窝麻面条形基础。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



本表一式 5 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

