

工程处罚单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-GF-01

致：北京京东方能源科技有限公司项目部

主题：现场工程质量施工相关事宜

内容：

经监理现场巡视发现你单位施工的 1 号楼东侧，支架基础砼狗洞修补，出现里边用黄砂外边用砂灰填堵性质恶劣的严重质量事故现象，现场监理多次口头要求施工单位按照规范要求振捣好基础砼，施工班组依然我行我素，施工班组存在侥幸心理，对工程质量极不负责任，导致出现此质量事故；

针对以上质量问题，经业主、监理研究决定，对贵施工单位进行每个基础罚款 1000 元，共计两个基础进行经济考核罚款 2000 元（罚款大写：贰仟元整），以此警告！，希望贵单位引以为戒，严格按照规范要求施工，之后不要再有类似的问题出现，不然将会每次进行翻倍重罚。请贵单位悉知！本罚款直接从项目工程款中扣除。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日期：2019.10.3



此罚款单抄送建设单位及现场施工单位各一份