

工程处罚单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-GF-01-1

致：苏州乐尧电力发展有限公司项目部

主题：现场工程质量施工相关事宜

内容：

经监理现场巡视发现你单位施工的支架基础砼浇筑有不使用钢筋笼现象，现场监理业主多次口头要求施工单位使用钢筋笼，施工班组依然我行我素，导致发现 1#、5#号楼支架基础砼浇筑 3 次不使用钢筋笼质量问题，施工班组存在侥幸心理，对工程质量极不负责任；

针对以上质量问题，经业主、监理研究决定，按照工程例会会议要求规定，对贵施工单位进行每次 1000 元（大写：壹仟元整）共计叁仟元经济考核，以此警告！此罚款将会在贵单位工程款中直接扣除，希望贵单位引以为戒，严格按照规范要求施工，之后不要再有类似的问题出现，不然将会每次进行 3000 元的重罚，请贵单位悉知！本罚款从项目工程款中除

建设单位意见：

项目见证机构（章）：

监理工程师：

日期：



建设单位（章）：

项目负责人：


日期：



抄送现场施工单位：

附：（相片）

9月16日5号楼



9月27日1号楼



9月30日1号楼

