

监理工程师通知单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-TZD-001

致：苏州乐尧电力开发有限公司：

主题：关于质量相关事宜

内容：

经现场检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目 5#楼支架基础达不到设计文件规范要求，本通知要求施工单位支架安装前把支架砼基础东西方向、南北方向及垂直度、标高调整至符合（规范 GB-50794）基础、支架、组件安装要求标准，如不能保证安装质量要求，所产生一切后果自负。建设单位、监理单位将采取有效措施，进行（5000-10000 元）经济制裁，希施工单位高度重视支架砼基础施工质量，尽快落实。

限 3 天内回复

监理单位（盖章）

项目监理负责人

日

期



本通知单抄送建设单位、总包单位、各一份，监理单位留一份