

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-TZD-001

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司


主题：关于光伏区施工质量相关事宜

内容：

- 1、部分预应力管桩存在垂直度偏差和立柱焊接偏差，影响施工质量、施工进度。
- 2、支架立柱焊接倾角不符合规范要求，焊缝达不到设计规范要求，个别桩帽焊渣没有清理防腐不到位，影响焊接质量。
- 3、管桩出现环形裂缝影响施工质量。
- 4、其它未尽事宜请自查自纠。



管桩环形裂缝



支架立柱焊缝、防腐不合格

以上质量问题你方项目部必须对各个班组进行技术交底，保证以后施工过程中不得出现类似质量问题，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

请将整改结果于 2019 年 9 月 29 日前回复本项目监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期： 2019 年 09 月 26 日



本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份。



扫描全能王 创建