

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-TZD-003

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司


主题：关于光伏区沉桩施工质量及安全文明施工相关事宜
内容：

- 1、部分同组支架管桩桩顶标高存在较大高低落差，部分管桩桩体倾斜垂直度偏差较大，不符合设计图纸要求，影响后续施工质量。
- 2、部分同组支架管桩桩位偏移未在同一水平线上，影响支架正常安装。
- 3、箱变吊装卸货时有施工人员未佩戴安全帽，存在安全隐患。
- 3、其它未尽事宜请自查自纠。

附件：质量问题图片



同组管桩桩位偏移较大



箱变吊装卸货施工人员未佩戴安全帽

以上质量问题你方项目部必须对各个班组进行技术交底，保证以后施工过程中不得出现类似质量问题，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

请将整改结果于 2019 年 10 月 14 日前回复本项目监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师： 

日

期：2019年10月11日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存一份。



扫描全能王 创建