

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-TZD-011

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司


主题：关于乙供管桩材料质量问题事宜

内容：

- 1、我监理部人员对杨家泊光伏区到货乙供管桩材料检查发现，部分管桩表面存在麻面、脱皮、观感较差现象，质量不符合设计要求。
- 2、其它未尽事宜请自查自纠。

现要求贵单位对不合格管桩材料清退出厂，不得私自使用，待返场后报监理复查，合格后再进行施工，确保工程质量，将整改结果于 2019 年 11 月 30 日前回复本项目监理部。

管桩质量问题照片



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2019年11月21日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。