

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-026

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于支架组件安装质量事宜

- 1、杨家泊场区部分支架及组件安装不平整，存在波浪形及组与组存在高低差，不符合设计及相关规范要求。
- 2、部分组件安装紧固件螺母缺少弹垫，不符合设计及相关规范要求。
- 3、部分立柱焊接位置存在错位，不符合设计及相关规范要求。
- 4、现场有个别安装完支架檩条、立柱存在被火烧灼痕迹，问题材料不允许用于安装施工。
- 5、其他未尽事宜请自查自纠。

详见附件：质量问题图片

以上质量问题要求严格按照设计及相关规范要求整改落实完成，确保施工质量，于 2020 年 04 月 17 日前回复本项目建设单位及监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：



日

期：2020年04月15日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

附件：问题照片

檩条质量问题	檩条质量问题
	
组件安装质量问题	支架、组件安装质量问题
	
立柱质量问题	组件紧固件缺弹垫安装
	