

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-027

主送：羲和电力有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司


内容：关于钢梁安装质量事宜

我监理部人员对你单位钢梁质量检查发现存在以下问题：

- 1、部分钢梁与钢梁拼接点缝隙偏大、焊接面过小，以及有拼接点未焊接遗漏情况，不符合设计及相关规范要求，存在质量隐患。
- 2、其他未尽事宜请自查自纠。

附件：质量问题图片

钢梁质量问题



以上质量问题要求严格按照设计及相关规范要求整改落实完成，确保施工质量，于2020年04月17日前回复本项目建设单位及监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年04月15日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。