

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-030

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于立柱焊接质量问题事宜

我监理部人员对你单位光伏区施工现场巡视检查发现存在以下问题：

1、37#、38#、39#区部分立柱焊接未满焊、漏焊、焊缝不饱满，个别焊接面未焊接，焊接质量差，不符合设计及规范要求。


4、其他未尽事宜请自查自纠。

以上问题要求严格按照设计及相关规范要求整改落实完成，于 2020 年 05 月 01 日前回复本项目建设单位及监理部。

问题图片



焊接面未焊接



焊接面未满焊

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年05月29日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。