

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-042

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于高庄支架组件质量问题事宜

我监理部人员及建设单位对你单位施工现场检查发现存在以下问题：

- 1、现场部分斜拉条松动、未紧固，影响工程质量。
- 2、现场部分直拉条存在变形、松动未紧固，影响工程质量。
- 3、现场支架安装检查发现部分斜梁与檩条存在悬空情况，不符合设计要求。
- 4、部分斜梁檩条存在变形，影响工程质量。
- 5、支架组件安装不平整、大波浪、观感差，不符合设计要求。
- 6、部分组件压块安装存在倾斜，不符合设计要求。
- 7、其它未尽事宜请自查自纠。

现要求以上问题，严格按照设计及相关规范要求整改落实完成。限你单位立即整改于 2020 年 06 月 20 日前整改回复本项目建设单位及监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年06月18日



本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份。