

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-047

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于外线线路质量事宜

我监理部人员对你单位施工现场检查发现存在以下问题：

- 1、输出线路接地施工未刷标识漆，不符合设计要求；
- 2、输出线路接地部分生锈，不符合图纸及设计要求；
- 3、输出线路围栏无警示牌，不符合设计要求；
- 4、输出线路部分无相序标识牌，不符合规范要求。
- 5、其他未尽事宜，请自查自纠。

现要求以上问题，严格按照设计及相关规范要求整改落实完成。限你单位立即整改于 2020 年 09 月 25 日前整改回复本项目建设单位及监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年09月23日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二