

# 经济考核单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-FK-011

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于立柱焊接质量问题事宜

内容：我监理部人员对你单位光伏区施工现场巡视检查发现存在以下问题：

37#、38#、39#区部分立柱焊接未满焊、漏焊、焊缝不饱满，个别焊接面未焊接，焊接质量差，不符合设计及规范要求。我监理单位已多次在例会中强调焊接质量事宜。根据“施工管理办法及处罚规定”对你单位经济考核 6000 元。望你单位高度重视，加强质量管理，确保工程质量。

业主项目部（章）：

项目经理：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：2023.04.29



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。