

经济考核单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-FK-034

主送：安徽天太太阳能工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于集电线路电缆井质量事宜

内容：

你单位承接的天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目集电线路部分现场巡视检查发现，集电线路电缆井施工存在蜂窝、裂缝、观感差等情况，施工质量不符合设计及规范要求，已下发 044 号通知单令其整改，均未见整改重视，后续施工依然存在此类问题。现根据《施工管理办法及处罚规定》及建设单位要求对你单位考核 5000 元（大写：伍仟圆整）。

望重视。



问题照片

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。