

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-040

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于高庄区域质量安全问题事宜

我监理部人员对你单位施工现场检查发现存在以下问题：


- 1、现场桩头防腐施工未除锈刷防腐，不符合图纸设计要求，影响工程质量。
- 2、个别组件安装出现错位、组件间隙过大，不符合设计要求。
- 3、其它未尽事宜请自查自纠。

现要求以上问题，严格按照设计及相关规范要求整改落实完成。限你单位立即整改于 2020 年 05 月 29 日前整改回复本项目建设单位及监理部。

问题照片



问题照片



问题照片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年05月27日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。