

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-045

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于外线质量事宜

我监理部、建设单位、供电公司人员对你单位施工现场检查发现存在以下问题：

- 1、外线新建塔存在配件缺失，不符合设计要求；
- 2、接地圆钢施工不规范，无接地标识漆，不符合规范和设计要求；
- 3、旧塔拆卸地脚螺栓未拆卸，需要及时拆卸回填，按电力公司要求进行施工。
- 4、电缆保护管破损，长短不一，电缆不整齐，不符合设计要求。
- 5、场地未平整，绿化未施工，不符合设计要求；
- 6、绿化树木与架空线间距，未达到安全距离，不符合电力规范要求；
- 7、其他未尽事宜，请自查自纠。

现要求以上问题，严格按照设计及相关规范要求整改落实完成。限你单位立即整改于 2020 年 07 月 16 日前整改回复本项目建设单位及监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年07月14日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。