

监理通知单

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

编号：TZD-001

致：中建国信工程建设有限公司

抄送：仙居县发展和改革局

事由：工程材料质量事宜

内容：你单位承建的仙居县 2019 年光伏助村工程，我监理方在开箱验收的过程中，发现你方采购的光伏支架以及附件，部分支架和附件表面锌瘤、锌渣残留以及漏镀锌现象严重，不符合光伏支架验收规范要求。要求你方接到通知后，采取有效方法，妥善处理。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：孙心东

日

期：2019.10.10

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

