

监 理 通 知 单

工程名称：向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-TZ-002

致：陕西大唐新能电力设计股份有限公司

抄送：西安君能清洁能源有限公司

事由：关于施工质量事宜

内容：

你单位承建的【向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目】工程。在业主方和监理方在现场巡视过程中发现，制管车间已安装的支架有部分夹具前后存在偏差，导致后期出现后立柱倾斜现象，现要求你方对有偏差的夹具及后立柱倾斜的支架进行调整。

后附相关问题照片。

监理项目部（章）

总监理工程师：苗宇明

日期：2019年10月22日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

