

表 A.0.3 监 理 通 知 单 ★

工程名称:湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号: LZGF-JLTZD-005

致: 武汉新阳电力工程有限公司(施工单位)

抄送: 镇江大益新能源工程有限公司(承包单位)

湛江聚能光伏电力有限公司(建设单位)

事由: 关于升压站综合楼施工相关事宜

内容:

经监理、业主现场检查发现:

1、综合楼楼顶屋面防水施工不符合设计及规范要求,防水卷材敷设到女儿墙面高度不够,存在渗水、漏水隐患。

2、综合楼一层朝北窗(磨砂玻璃),要求更换成透明玻璃,便于影响运维人员对升压站电气设备的视线。

针对以上问题,现要求施工单位加强现场施工管理,对不符合要求的进行整改,且达到设计及规范要求,再报监理进行复验。

监理项目部(盖章):

总/专业监理工程师(签字):

日

期: 2020.3.13

责任单位签收:

责任单位(盖章):

项目负责人(签字):

日

期: 2020.3.13

本表一式 3 份, 监理项目部、建设单位(业主项目部)、承包单位各 1 份。